

VÝKRES PLATÍ PRO

A - 211
A - 212
A - 213
A - 218

PRŮTOK:

$Q = 3,8 \text{ m}^3/\text{h}$
 $Q = 3,6 \text{ m}^3/\text{h}$
 $Q = 3,6 \text{ m}^3/\text{h}$
 $Q = 3,7 \text{ m}^3/\text{h}$

ČERPADLO 50 NTV 60-6 ①

$\Delta p = 8 \text{ kPa}$

2 Š DN 50/0,6

- 280

PROFat EKIS
JINHLAVA
spol.s.r.o.
MLUBOKÁ 8, 586 01 JINHLAVA

POZNÁMKA:

OVĚTRÁNÍ JE V OBJEKTU:

A-212, 214, 216, 218

A-222

A-272

TENTO VÝKRES PLATÍ TEŽ PRO:

A-22, Z.Č. 1003-631-600-01

A-27, Z.Č. 1003-634-600-01

A-23, Z.Č. 1003-629-600-01

TERM. VENTILY HERZ

VED. PROJ.	ZODP. PROJ.	VYPRACOVANÍ	KRESLIL	KONTROLA		
ING. JIRÍ	JANSKÝ	BARTOŠ	TUHOVÁ J.	ING. JANSKÝ		
INVESTOR: SBD MIR					FORMAT	
SÍDLIŠTĚ LIŠEN - II. B. STAVBA BYTOVÝ DŮM A-21					DATUM	12/1993
					STUPEN	P
					ČAR. ČÍSLO	
DETAIL PŘÍPOJKY					248-93-P	
					MĚŘÍTKO 1:25	ČÍS. VYKR. 705

Blok A21 - Popeláková 7-21

