



Autorizovaná osoba 227

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Notifikovaná osoba 1516, Certifikační orgán pro SMJ, BOZP, ISMS, EMS, výrobky a kvalifikaci. Zkušební laboratoř

Rozhodnutí o autorizaci č. 32/2006 ze dne 31.8.2006

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 227/C5/2006/0459

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

název výrobků:

Ventily pro otopná tělesa s regulátory teploty
–specifikace viz příloha certifikátu

určené použití:

K regulaci množství proudící látky v potrubním systému otopné soustavy

výrobce:

F.W. Oventrop GmbH & Co.KG

Paul Oventrop StraÙe 1, D-59939 Olsberg, SRN

kód země: 276

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobků na vzorcích a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že uvedené výrobky splňují technické požadavky stanovené určenou normou ČSN EN 215, která souvisí se základními požadavky.

Autorizovaná osoba zjistila, že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými technickými předpisy a určenou normou a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. 227-P5-06-0459 ze dne 6.12.2006, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaných výrobků nezbytné pro jejich identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v určené normě a technických předpisech, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba 227 provádí nejméně 1x za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají technickým předpisům a určené normě podle ustanovení §5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Výtisk číslo: 1

Místo a datum vydání:

V Praze dne 6.12.2006

K: 0512/ 05745

CS-V UCSN_VP027
RB-Z7_010906

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16
IČ: 25052063 DIČ: CZ250 520 63 Tel.: 00421 271 751 148, Fax: 00421 281 017 241; E-mail: info@vups.cz www.vups.cz



Ing. Lubomír Keim, CSc.
ředitel Autorizované osoby 227

Příloha certifikátu č. 227/C5/2006/0459

Specifikace jednotlivých variant výrobků:

Ventily jsou uváděny na trh v následujících provedeních:

- Stavební řada „A“
- Stavební řada „Řada RF“ - zkrácená stavební délka
- Stavební řada „AV 6“ - regulace a přednastavení bez výměny kuželky
- Stavební řada „ADV 6“ - s přednastavením pro seřízení průtočného množství podle požadovaného tepelného výkonu. Dvojnásobná funkce zajišťuje při demontáži hlavice automatické uzavření ventilu na 5% jmenovitého průtoku:
- Stavební řada „AZ“ - ventily s vysokou hodnotou k_{vs}
- Stavební řada „M“ - ventil vhodný pro zařízení s velkými průtoky
- Stavební řada „RFV 6“ - zkrácená stavební délka, s přednastavením pro seřízení průtočného množství podle požadovaného tepelného výkonu. Dvojnásobná funkce zajišťuje při demontáži hlavice automatické uzavření ventilu na 5% jmenovitého průtoku
- Stavební řada „P“ - s lineární průtokovou křivkou, regulace pro zdvih ventilové vložky do 2,5 mm
- Stavební řada „F“ - se zakrytým plynulým pevným přednastavením bez výměny ventilové kuželky. Průtok je omezen na max. 2 KP
- Stavební řada „E“ s přednastavením

Regulátory teploty jsou uváděny na trh v těchto provedeních:

„Uni XH“, „Uni XHM“, „Uni XHT“, „Uni XHZ“, „Uni XHB“, „Uni LH“, „Uni SH“, „Uni CH“, „Uni DH“, „Uni XD“, „Uni XDZ“, „Uni LD“, „Uni CD“, „Uni XHZ“

Podrobnější popis jednotlivých typů viz protokol 227-P5-06-0459.

Tato příloha je nedílnou součástí certifikátu č. 227/C5/2006/0459.

V Praze dne 6.12.2006


Ing. Lubomír Keim, CSc.
ředitel Autorizované osoby 227

