



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle §13 zákona č. 22/1997 Sb.

Provozovna: ARNEMA s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou IČO: 63146606
tel.: 483 312 442-3, fax: 483 312 440, e-mail: info@arnema.cz

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

Kulové kohouty řady R2xx

Varianty: R250D, R250DS, R251, R259D, R259DS, R259DC, R258, R258CC, R253D, R253DL, R254D, R254DL, R285, R285/1, R252, R281, R289, R289S, R251C, R251P, R254P, R248F, R248M.

Výrobce: GIACOMINI s.p.a., S.Maurizio d'Opaglio (NO), Itálie
certifikát BSI REGISTRED FIRM Nr. FM 00625 ze dne 22.5.1996, dle ISO 9001/1994,
který osvědčuje zavedení systému jakosti.

Popis a určení výrobku:

Kulové kohouty řady R2xx slouží k úplnému uzavření nebo otevření průtoku provozního média v rozvodech vody. Provozní médium může proudit oběma směry. Kulové kohouty jsou určeny pro provozní tekutinu voda.
Teplota okolí: -40 až +100°C
Provozní teplota média: - 40 až + 185°C
Voda bez nemrznoucích přísad - minimální teplota 0°C
Pára max. Teplota 150°C
Max. Podtlak: -50 kPa

Splňují:

Základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a jsou za podmínek obvyklého, nebo výše určeného použití bezpečné a přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Při posuzování shody bylo postupováno dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §5.

K posouzení shody byly použity harmonizované české technické normy:

ČSN 130010:1998; ČSN 133060-1:1988; ČSN 133060-2:1978; ČSN 133060-4:1993, ČSN EN 19:1994;
ČSN 133005-1:1994; ČSN ISO 2768-1:1992; ČSN EN 228-1:1996; ČSN 134103:1985, ČSN ISO-7:1996,
ČSN EN 549:1997, metodika SZÚ s.p. 050-M-050.

Údaje o autorizované osobě:

Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O. BOX 63, 621 00 BRNO,
IČO: 00001490,
vydal závěrečný zkušební protokol č. 30-71142 ze dne 12.6.1998,
doplňk závěrečného protokolu č. 30-71142 ze dne 13.9.1999

V Jablonci nad Nisou dne 13.2.2007

Arnošt Křenovský
jednatel